



БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3968

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

МЕХАНИЧНО НАСТРОЙВАЩИ СЕ ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ “Forma Vita”

са предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90 °C, от серия, описание, арт. № и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
“ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ” АД
бул. “6-ти септември” №222А, гр. Пловдив 4000
ЕИК 115870481

и произвеждан в
ZHEJIANG LIUHUAN SANITARY WARE CO., LTD
Международно наименование (ZHEJIANG BENYUE IMP. & EXP CO. LTD)
Sanmen Country, Taizhou City, Zhejiang P.R China 317100

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 817:2008

и т.8.1 от Приложение 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на 25.03.2024 г., отменя Сертификат № 14– НСИОССП-3706 от 24.10.2022 г. и остава валиден за срок три години до 25.10.2025 г. при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 25.03.2024 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /





1. Серия, описание, арт. №

Серия	Описание	Арт. №
Капри/Capri	Стоящ смесител за умивалник	10229
	Стенен смесител за вана/ душ	30229
	Стоящ смесител за кухня	50229
	Стенен смесител за кухня	60229
	Стоящ смесител за кухня	70227
Бергамо/Bergamo	Стоящ смесител за умивалник	10184
	Стенен смесител за вана/ душ	30184
	Стоящ смесител за кухня	50184
	Стенен смесител за кухня	60184
	Стоящ смесител за кухня	70184
Ализе/Alize	Стоящ смесител за умивалник	10314
	Стенен смесител за вана/ душ	30314
	Стоящ смесител за кухня	70314
Торино/Torino	Стоящ смесител за умивалник	10322
	Стенен смесител за вана/ душ	30322
	Стоящ смесител за кухня	70322
Соренто/Sorrento	Стоящ смесител за умивалник	10287
	Стенен смесител за вана/ душ	3027
Кремона/Kremona	Стоящ смесител за умивалник	10436

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Водонепропускливост (херметичност) <ul style="list-style-type: none">- херметичност на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган и на спирателния орган при затворена позиция- херметичност на спирателния орган, напречен поток при статично водно налягане при затворена позиция- херметичност на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 817, т.8, табл. 7
Механична устойчивост (якост) <ul style="list-style-type: none">- при статично налягане преди спирателния орган при отворена позиция- при статично налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 817, т.9, табл. 8
Хидравличност (дебит)	> 12 l/min съгласно БДС EN 817, т.10.6.3, табл. 10

Място: гр. София
Дата: 25.03.2024 г.

Директор на Дирекция „ОС”
Г. Любенова /

