



БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4281

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

МЕХАНИЧНО НАСТРОЙВАЩИ СЕ ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ “ Forma Vita”

са предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90 °C, от серия, описание, арт. № и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
“ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ” АД
бул. “6-ти септември” №222А, гр. Пловдив 4000
ЕИК 115870481

и произвеждан в
ZHEJIANG JIUNUAN SANITARY WARE CO., LTD
International name (ZHEJIANG BENYUE IMP. & EXP CO. LTD)
Sanmen Country, Taizhou City, Zhejiang P.R China 317100

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 817:2024

Сертификатът е издаден на 18.06.2024 г., отменя Сертификат № 14– НСИОССП-4087 от 30.04.2025 г.
и остава валиден до 29.04.2028 г. при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 18.06.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова /





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14- НУРВСПСРБ-4281

1. Серия, описание, арт. №

Серия	Описание	Арт. №
Капри/Capri	Стоящ смесител за умивалник	10229
	Стоящ смесител за умивалник, черен	10229B
	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон, черен	10229B-1
	Стенен смесител за вана/душ	30229
	Стенен смесител за вана/душ, черен	30229B
	Стенен смесител за вана/душ с комплектация, черен	30229B-1
	Стоящ смесител за кухня	50229
	Стенен смесител за кухня	60229
	Стоящ смесител за кухня	70227
	Стоящ смесител за кухня	70229
Бергамо/Bergamo	Стоящ смесител за умивалник	10184
	Стенен смесител за вана/душ	30184
	Стоящ смесител за кухня	50184
	Стенен смесител за кухня	60184
	Стоящ смесител за кухня	70184
Ализе/Alize	Стоящ смесител за умивалник	10314
	Стенен смесител за вана/душ	30314
	Стоящ смесител за кухня	70314
Торино/Torino	Стоящ смесител за умивалник	10322
	Стенен смесител за вана/душ	30322
	Стоящ смесител за кухня	70322
Соренто/Sorrento	Стоящ смесител за умивалник	10287
	Стенен смесител за вана/душ	30287
Кремона/Kremona	Стоящ смесител за умивалник	10436
Калисто/Calisto	Стоящ смесител за умивалник	10603
	Стенен смесител за вана/душ	30603
	Стенен смесител за кухня	60603
Душ система със смесител, хром		11000
		12000

Място: гр. София
Дата: 18.06.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова /





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-4281

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Херметичност	
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 817:2024 т. 10.3.2., таблица 7
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 817 :2024 т. 10.4.3., таблица 7
Механична устойчивост	
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 817 :2024 т. 11.3.2., таблица 8
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 817:2024 т. 11.4.2., таблица 8
Хидравличност (дебит)	4÷12 l/min (с пестене на вода) ≥ 9 l/min (без пестене на вода) БДС EN 817 :2024, т. 12.3.4, таблица 10 Анекс С, табл.С1

Място: гр. София
Дата: 18.06.20265 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова /

