



БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4145

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

МЕСИНГОВИ ВЕНТИЛИ И ДВУРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ

са предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90 ° C, от серия, описание, арт. № и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
“ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ” АД
бул. “6-ти септември” №222А, гр. Пловдив 4000
ЕИК 115870481

и произвеждан в
Zhejiang Bozhan Sanitary Ware Technology Co.LTD
Международно наименование (Shanghai Yuson Industry Co.LTD)
Intersection of Nanping Road, Yongquan Town, Linhai City, Zhejiang Province, China

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 200:2024

Сертификатът е издаден на 21.11.2025 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3924 от 20.12.2023 г. и остава валиден до 19.12.2026 г. при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 21.11.2025 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-4145

1. Серия, описание, арт. №

Серия	Описание	Арт. №
Сиена/Siena	Стенен смесител за вана/душ	7003
	Стоящ смесител за кухня	7005
	Стенен смесител за умивалник	7006
		7006-1
		7006-2
Месина/Mesina	Стенен смесител за вана/душ	7003D
	Стоящ смесител за кухня	7005D
	Стенен смесител за умивалник	7006D
		7006-1D
		7006-2D

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Херметичност	
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 200:2024, т. 10.3.2., таблица 7
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 200:2024, т. 10.4.3., таблица 7
Механична устойчивост	
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 200:2024, т. 11.3.2., таблица 8
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 200:2024, т. 11.4.2., таблица 8
Хидравличност (дебит)	4÷12 l/min (с пестене на вода) ≥ 9 l/min (без пестене на вода) БДС EN 200:2024, т. 12.2.4., таблица 10, Анекс В таблица В1

Място: гр. София
Дата: 21.11.2025 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/

