БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.

Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4331

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

МЕХАНИЧНО НАСТРОЙВАЩИ СЕ ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ " Forma Vita"

са предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90 ^{0} C, от серия, описание, арт. № и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от

"ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ" АД

бул. "6-ти септември" №222А, гр. Пловдив 4000

ЕИК 115870481

и произвеждан в

Zhejiang Bozhan Sanitary Ware Technology Co.LTD

Международно наименование (Shanghai Yuson Industry Co.LTD)

Intersection of Nanping Road, Yongquan Town, Linhai City, Zhejiang Province, China

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 817:2024

Сертификатът е издаден на **12.10.2026 г., отменя Сертификат№ 14-НУРВСПСРБ-4146 от 21.11.2025 г.** и остава валиден за срок от три години, до **11.10.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 12.10.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД РБ 01.1.

1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Серия, описание, арт. №

Серия	Арт. №	Описание на артикула
Анкона/ Ancona	1201C	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон
	1201	Стоящ смесител за умивалник
	1203	Стенен смесител за вана/душ
	1204	Стенен смесител за душ
	1205	Стоящ смесител за кухня
	1205-1	Стоящ смесител за кухня
	1205-4	Стоящ смесител за кухня
Алкала/ Alcala	HT-6176-2	Стоящ смесител за кухня
	HT-6221	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон
	HT-6223	Стенен смесител за вана/душ
	HT-6224	Стенен смесител за душ
	HT-6224-2	Стенен смесител за умивалник
	HT-6224-1	Стоящ смесител за кухня
Кристал/ Crystal	80011	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон
	80013	Стоящ смесител за кухня
	80013-1	Стоящ смесител за кухня
	80014	Стенен смесител за вана/душ
	80015	Стенен смесител за душ
	80016	Стенен смесител за кухня
	80016A	Стенен смесител за кухня
Мирела/ Mirella	3173-10	Стенен смесител за вана/душ
	3173-30	Стоящ смесител за умивалник
	3173-50	Стоящ смесител за кухня
	3173-51	Стоящ смесител за кухня
	3173-70	Стенен смесител за кухня
Скай Ривър/ Sky River	85101-1	Стенен смесител за умивалник
	85105	Стоящ смесител за кухня
Сан Ремо/ San Remo	088T	Стоящ смесител за кухня
	3278-50	Стоящ смесител за кухня
	3265-31	Стоящ смесител за умивалник
	3096CP	Стоящ смесител за кухня
	3096MB	Стоящ смесител за кухня
	3097CP	Стоящ смесител за кухня
	3097MB	Стоящ смесител за кухня
Душ система	YS34164	Душ система със смесител

Място: гр. София
Дата: 12.10.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС”
/Т. Любенова /

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД РБ 01.1.

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Херметичност	
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 817:2024 т. 10.3.2., таблица 7
Водонепропускливост (херметичност) на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно БДС EN 817 :2024 т. 10.4.3., таблица 7
Механична устойчивост	
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане преди спирателния орган при затворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 817 :2024 т. 11.3.2., таблица 8
Механична устойчивост на смесителя при динамично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно БДС EN 817:2024 т. 11.4.2., таблица 8
Хидравличност (дебит)	4÷12 l/ min *(с пестене на вода)* ≥ 9 l/ min *(без пестене на вода)* БДС EN 817 :2024, т. 12.3.4, таблица 10 Анекс С, табл.С1

Място: гр. София
Дата: 12.10.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Г. Любенова /